



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Изх. № ДД-1-Г-01.27-(3)
03.09.18г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

РАЗЯСНЕНИЯ по реда на чл. 33, ал.2 от ЗОП

Във връзка с постъпило искане за разяснения с вх.№ ДД-1-Г-01.27-(2)/30.08.2018г. по условията на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на **довършителни строително ремонтни дейности на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ гр. Севлиево** с уникален номер в РОП на АОП 00189-2018-0015

На основание чл.33, ал.2 от ЗОП даваме следните разяснения:

Въпрос/Разяснение № 1: В образец на количествено – стойностна сметка, част ОиВ – Сградна инсталация, позиция № 23 „Доставка и монтаж котел газов котел 628 с удължител за комин и връзки“, моля да поясните параметрите на газов котел:

- Едноконтурен или двуконтурен да бъде котела?
- Колко метра е предвидения удължител?
- Необходима мощност на котела?


Отговор на Въпрос № 1: Параметрите на газовия котел са следните:

- Двуконтурен газов котел.
- Предвиден е стандартен комин с удължител 1 м.
- Необходимата мощност на котела е **28 kw**.

Въпрос/Разяснение № 2: Моля при наличие на проектна документация (технически или работен проект), тя да бъде предоставена.

Отговор на Въпрос № 2: Строежът на сградата за предоставяне на социални услуги е завършен и въведен в експлоатация. като първи етап, първи етаж. Сградата е образувана от две тела с височина 3,70 м и 6,80 м отделени чрез деформационна фуга. Предмет на настоящата обществена поръчка са само довършителни строително ремонтни дейности, касаещи втория етаж на високото тяло. Наличния технически проект е за цялата сграда, по всички части, което не е предмет на настоящата поръчка. По тази причина предоставяме тази част от проектите, които касаят ремонта на втория етаж.

С уважение,


А

Д-р Иван Тодоров Иванов
Кмет на Община Севлиево



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода“ № 1, тел.: 0675 396 114
факс: 3 27 73, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg, web: www.sevlievo.bg