



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Изх. №. 20-1-С.О.П. 23-15/
..... 13.05.2020

ДО

ВСКИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание чл.189 от Закона за обществени поръчки и в отговор на запитване, с регистрационен индекс № ДД-1-Г-01.23-(2)/12.05.2020г. по условията на обществена поръчка с предмет: **“Изработване на Технически инвестиционен проект на обект: Ремонтно възстановителни работи в сграда за социални услуги в гр. Севлиево, с цел пребазиране на ”Дом за стари хора” с. Стоките”, публикувана под уникален № 9098558.** Ви предоставям следното разяснение:

ВЪПРОС №1: На стр. 2 от Техническото задание е записано: „Предмет на настоящата поръчка е първи и втори етаж от лявото крило на сградата, както и фойето и стълбището, който ще се използват от Дома за стари хора. Трети етаж не е обект на настоящата поръчка.“ Описаният обхват в Техническото задание на проектите по част „ВиК“, „ОВК“ и „ЕЛЕКТРО“ е за цялата сграда, включително и външни връзки. Проектите по част „ВиК“, „ОВК“ и „ЕЛЕКТРО“ трябва да се изработят в обхвата на настоящата поръчка или за цялата сграда?

ОТГОВОР: Част „ВиК“, „ОВК“ и „ЕЛЕКТРО“ следва да бъдат, както е посочено в Техническото задание, за цялото ляво крило на сградата.

ВЪПРОС №2: На стр. 2 от Техническото задание е записано: „Описание на помещенията с квадратура и предназначение са са оказани в чертежи-„Екзекутивно заснемане“, неразделна част от настоящото задание.“ Ще представите ли към документацията на поръчката Екзекутивното заснемане на сградата?

ОТГОВОР: Архитектурното заснемане е приложено към документацията на обществената поръчка.

ВЪПРОС №3: На стр. 7 от Техническото задание е записано: За целта е необходимо разрешение от „ВиК Бяла“ –гр.Севлиево със всички изходни данни. На кого ще е задължение вземането на разрешение за проектиране от „ВиК Бяла“ –гр.Севлиево.

ОТГОВОР: ВиК захранването на сградата ще бъде изпълнено от ВиК оператора. Проектирането, както е посочено, се отнася за вътрешната инсталация на лявото крило на сградата.

ВЪПРОС №4: На стр. 8 от Техническото задание е записано: Топлата вода да се от общ газов бойлер, разположен в сутерена на сградата. На стр. 5 от Техническото задание е записано:Предвижда се доставка на три броя бойлери с две серпентини, които ще се повържат към котел и слънчеви батерии.



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1, тел.: 0675 396 114
факс: 3 27 73, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg, web: www.sevlievo.bg

Моля уточнете кое е вярното?

ОТГОВОР: БГВ на лявото крило на сградата, се предвижда да бъде осигурена комбинирано от общ газов бойлер – разположен в сутерена на сградата /през зимния период/ и три броя бойлери с две серпентини, подвързани към ел. мрежа и слънчеви батерии.

Забележка: Настоящите разяснения стават неразделна част от документацията към обществената поръчка и са достъпни на следната интернет страница:
<http://sevlievo.bg/bg/article/4237/proektirane-dom-chenchevi.html>.

С уважение,

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на Община Севлиево

