



# ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Изм. № 04.14-138/  
08.03.2013г.

## ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В отговор на запитване получено на 07.03.2013 г. в Община Севлиево относно обществена поръчка с предмет: **Избор на изпълнител за извършване на СМР по "Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево"**

Ви предоставяме следното разяснение:

На основание чл. 29, ал. 1, изречение второ от Закона за обществените поръчки във връзка с Ваше запитване с вх. № 04.14-(31) от 07.03.2013 г. в Община Севлиево относно обществена поръчка с предмет: **Избор на изпълнител за извършване на СМР по "Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево"**, Ви предоставям следното разяснение:

**Въпрос № 1:** В представените обобщени описи на анализните единични цени за видове СМР в позиция № 23, е записано „Доставка и обработка засипка на основна траншея и ДВО/СКО с нестандартна скална маса /0-30/ и уплътняване с пневматична трамбовка през 30 см.”.

Въпросът ни е: Количеството, което и посочено в отделните КС за този вид работа е необходимото количество фракция, която трябва да доставим и уплътним или количеството на готовия уплътнения пласт?

Аналогичен е въпроса и за позиции № 35,82,145,176,186,203,236.

**Отговор № 1:** Количеството (в  $m^3$ ), посочено в отделните КС (позиция № 23 от Sheet „Единични цени”) като „Доставка и обратна засипка на основна траншея и СВО/СКО с нестандартна скална маса (0-30 mm) и уплътняване с пневматична трамбовка през 30cm (до 20 km)” е количеството на готовия уплътнен пласт от нестандартна скална маса (0-30 mm), за доставката на която проектантът е предвидил транспортно разстояние до 20 km.


Аналогичен е отговорът и за позиции № 35, 82,145, 176,186, 203, 236.

**Въпрос № 2:** В представените обобщени описи на анализните единични цени за видовете СМР в позиция № 32 е записано „Възстановяване на тротоарна настилка с бетонови плочи”-м2.

Въпросът ни е: Какъв е вида и размера на плочите и на каква основа ще ги полагаме-пясъчна или на циментов р-р?

**Отговор № 2:** Видът и размерът на плочите по позиция № 32 – „Възстановяване на тротоарна настилка с бетонови плочи” от Sheet „Единични цени” е като на стандартни тротоарни плочки от бетон, положени в/у пясъчно легло и фугирани с циментов разтвор.

**Въпрос № 3:** В представените обобщени описи на анализните единични цени за видовете СМР в позиция № 149 е записано „СМР и помощна механизация”



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1, тел.: 0675 396 114  
факс: 3 27 73, e-mail: [sevlievo@sevlievo.bg](mailto:sevlievo@sevlievo.bg), web: [www.sevlievo.bg](http://www.sevlievo.bg)

Въпросът ни е: Може ли да дадете по-подробно описание за този вид СМР. Каква помощна механизация сте имали в предвид? Какво да включим в този вид СМР?

**Отговор № 3:** Записът по позиция № 149 – „СМР и помощна механизация” от Sheet „Единични цени” е част от комплексните единични цени в отделните КСС, съответно:

- В позиция № 20 на КСС № 40: като съставен елемент „-СМР и помощна механизация” от комплексната единична цена „Изграждане на Дъждопреливник No 7 по детайл и конструктивни чертежи” и включва съответните СМР и помощна механизация, които не са включени в останалите пет съставни елемента на тази комплексна единична цена;
- В позиция № 23 на КСС № 41: като съставен елемент „- СМР, помощна механизация и сглобяеми стб.елементи” от комплексната единична цена „Изграждане на шахта отток по детайл и конструктивни чертежи 1,90/1,90/Н=3,20m’.” и включва съответните СМР, помощна механизация и сглобяеми стоманобетонени елементи, които не са включени в останалите четири съставни елемента на тази комплексна единична цена;

**Въпрос №4:** В представените обобщени описи на анализните единични цени за видовете СМР в позиции № 187 и 189 е записано „Разрушаване/Възстановяване/ на трошенокаменна настилка –м2”.

Въпросът ни е: Каква е дебелината на настилката?

**Отговор № 4:** Записите по позиция № 187 – „Разрушаване на трошенокаменна настилка” (в  $m^2$ ) и позиция **№ 190** – „Възстановяване на трошенокаменна настилка” (в  $m^2$ ) от Sheet „Единични цени”, ясно и недвусмислено сочат, че единичните цени са за  $1 m^2$  трошенокаменна настилка, а дебелината ѝ е 25 см.

Позиция 189 е: „Безтраншейно полагане на сградни канализационни отклонения АЕ 200 PE100 PN6”, което не третира полагане/възстановяване на настилки, а означението „АЕ200” е в същност „Ø200”.

С уважение,

**Д-Р ИВАН ИВАНОВ**  
Кмет на община Севлиево

