



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Изх. № 04.М-138/
08.03.2013г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В отговор на запитване получено на 07.03.2013 г. в Община Севлиево относно обществена поръчка с предмет: **Избор на изпълнител за извършване на СМР по "Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево"**

Ви предоставяме следното разяснение:

Въпрос № 1: В предоставените обобщени описи на анализните единични цени за видовете СМР в позиции № 153 и 154 е записано "Машинен.....м3" и "Ръчен.....м3" Предходната позиция № 152 е „Разкъртване на бетонова настилка механизирано....м2.

Въпросът ни е: Позиция № 153 и 154 за изкоп ли се отнася или за разбиване за м3 на бетонова настилка?

Отговор № 1: Основната позиция за тази вид строителна дейност е No 152 с наименование: "Разкъртване на бетонова настилка - механизирано (10см пласт) за Отливен канал б" с мерна единица и количество за нея – м2. Това означава, че позиции 153 и 154 се отнасят за разкъртване на бетонова настилка.

Въпрос № 2: В предоставените обобщени описи на анализните единични цени за видовете СМР в позиции № 160 е записано „Възстановяване на бетонова настилка”

Въпросът ни е: Каква е марката на бетона и дебелината на настилката?

Отговор № 2: Бетоновата настилка на вътрешният двор на Държавната психиатрична болница, която ще се разруши подлежи на възстановяване по следния детайл: бетон клас В20, горна и долна армировъчна мрежа Ф6,5 през 20 см, с монтажни столчета с h=10 см. Дебелина на бетоновата настилка – 15 см.

Въпрос № 3: В предоставените обобщени описи на анализните единични цени за видовете СМР в позиции №168 е записано „Брегово заустване на открита канавка /заскаляване на брега с ломен камък на цименто-пясъчна основа.....бр/


Въпросът ни е: Каква квадратура ще се заскалява. На представения детайл е отразен един размер-5 м, а другия размер не е фиксиран.

Отговор № 3: Бреговото заустване (заскаляване на брега) в план представлява трапецовидна форма с горна основа – 2,40 м', долна основа – 5,60 м' и височина – 5,0 м' – или средна площ за заскаляване на речния бряг – 20 м2.

С уважение,

Д-Р ИВАН ИВАНОВ

Кмет на община Севлиево



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1, тел.: 0675 396 114
факс: 3 27 73, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg, web: www.sevlievo.bg