



# ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Изх. №. 04.14-(50)  
15.03.2013г

## ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В отговор на запитване получено на 14.03.2013 г. в Община Севлиево относно обществена поръчка с предмет: **Избор на изпълнител за извършване на СМР по "Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево"**

Ви предоставяме следното разяснение:

**Въпрос:** Във Ваше писмо с изходящ № 04,14-(41) от 11.03.2013 год. давате отговор на въпрос поставен от заинтересовани лица за вида СМР „Доставка и полагане на единичен двуставен УО с утаителна част ф 400 и чугунена решетка 300/500 мм клас на натоварване С 250". Поставеният въпрос и отговорът от Вас касае връзката на УО с канализацията, като вече уточнявате, че тръбата трябва да е **PP ф 200 SN 8-оробрена**. От предоставения чертеж № 82 не е посочена дължината на тръбата, която знаем, че зависи от ширината на улицата и разположението на УО спрямо канализацията.


Бихме желали да ни определите средна дължина на тръба **PP ф ф 200 SN 8-оробрена**, за да я заложим в анализа за този вид СМР

**Отговор:** За конкретният обект: "Рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево" следва да заложите средна дължина на тръба Ф200 PP SN8 от УО до улична канализация от 5,0 m'

**Забележка:** Настоящите разяснения стават неразделна част от одобрена документация за участие и са достъпни на официалната интернет страница на възложителя [www.sevlievo.bg](http://www.sevlievo.bg)

С уважение,

Д-Р ИВАН ИВАНОВ  
Кмет на община Севлиево



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1, тел.: 0675 396 114  
факс: 3 27 73, e-mail: [sevlievo@sevlievo.bg](mailto:sevlievo@sevlievo.bg), web: [www.sevlievo.bg](http://www.sevlievo.bg)