КЛОН 9
КЛОН 10
КЛОН 11
КЛОН 12
КЛОН 13
КЛОН 14
КЛОН 15
КЛОН 16
КЛОН 17
КЛОН 18
КЛОН 19
L=124 м Q = 3.01 л/сек V=0.61 м/сек
PE-HDØ90 I=0.005457 Нзаг=0.68 м
L=44 м Q = 2.94 л/сек V=0.60 м/сек
PE-HDØ90 I=0.005301 Нзаг=0.23 м
L=170 м Q = 2.83 л/сек V=0.57 м/сек
PE-HDØ90 I=0.004846 Нзаг=0.82 м
L=166 м Q = 2.74 л/сек V=0.56 м/сек
PE-HDØ90 I=0.004698 Нзаг=0.23 м
L=167 м Q = 2.66 л/сек V=0.54 м/сек
PE-HDØ90 I=0.004408 Нзаг=0.74 м
L=94 м Q = 2.60 л/сек V=0.53 м/сек
PE-HDØ90 I=0.004267 Нзаг=0.40 м
L=120 м Q = 2.52 л/сек V=0.51 м/сек
PE-HDØ90 I=0.003989 Нзаг=0.48 м
ДЕТАЙЛ
преминаване над открит канал
L=15m обс.тръба Ст.Ø219x8mm
с ПХ 70/80 в страни от преминаването
ПХ 70/80
асфалтова настилка
леко движение
средно движение
МАЩАБ
хоризонтален1:2000
вертикален 1:200
Вид на тръбите
категория на почвата
100% земни почви
наклон
дължина
дълбочина на изкопа
коти терен
коти дъно изкоп
разстояния
частични
общи
No: на точките

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Община Севлиево

ОБЕКТ:"Реконструкция на водопроводната мрежа на
селата Петко Славейково и Кръвеник в
Община Севлиево"

Подобект:"Реконструкция на водопроводната мрежа на
село Петко Славейково"

чертеж	Надлъжен профил - Кл.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
проектант	инж. Григор Петров

фаза:РП
част:ВиК
М 1:2000
чертеж №12
2012г.