



ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Трасето на водопроводите по пътя Априлци - Стоките минава по банката от северната страна на пътя.
2. Преминването над дърето се разполага на разстояние 2м. встрани от мостовата конструкция.

- ЛЕГЕНДА:**
- Главен клон
 - Второстепенен клон
 - спирален кран
 - захранващ в-вод PE-HD875 /заглава са/
 - същ. хранимален в-вод PE-HD875 /отпадък/
 - същ. захр в-вод PE-HD875 /отпадък/
 - пожарен хидрант/надземен/ ГХ 70/80
 - осова точка № 485.15
кота терен
 - ДЕТАЙЛ А) преминаване над даре L=15m обс.тръба Ст.Ø219x8mm
 - ДЕТАЙЛ Б) преминаване над даре L=28m обс.тръба Ст.Ø219x8mm

ВЪЗПОЖИТЕЛ: Община Севлиево	
ОБЕКТ: "Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвник в Община Севлиево"	
Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на село Кръвник"	
чертеж	ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН
проектант	инж. Григор Петров
	фаза: РП
	част: ВЖК
	М 1:2000
	чертеж №6
	2012г.