



# О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

Изх. № 24 755 - (19)  
25.03.2014

## ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В отговор на запитвания, получени на 21.03.2014 г. в Община Севлиево, относно обществена поръчка с предмет: „Изграждане на интегрирана система за видеонаблюдение на територията на община Севлиево – проект „Изграждане на противопожарна кула, с. Крушево, общ. Севлиево, поземлен имот 126020” по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”, Ви предоставям следното разяснение:

**Въпрос № 1:** Предложеното от Вас Решение в Техническото задание, т. 12 Технически средства - Автоматичен модул за откриване на пожар е описана системата Golden Eye на Латвийската фирма MV Group Ltd. Въпросната фирма е прекратила дейност. Описаното решение е специфично, като използваната технология не се използва при съвременните системи за откриване на горски пожари.

Моля потвърдете, че ще приемете решение, покриващо функцията на Автоматичен модул за откриване на пожари чрез използване на сензори с друга технология, при запазване описаната функционалност на системата и териториалния обхват на откриване на горски пожари.

**Отговор № 1:** Има и други производители на идентични интегрирани системи, включително и в България. Възложителят не може да приеме решение, покриващо функцията на Автоматичен модул за откриване на пожари чрез използване на сензори с друга технология, а ще приеме само предложения, които отговарят в пълен обем на техническите изисквания и количествената сметка от одобрената документация за участие в обществената поръчка.

**Въпрос № 2:** При вариант на използване на термовизионни сензори:  
В приложената от Вас документация и по-точно, Количествено стойностна сметка за оборудване на 1 брой кула за наблюдение, т. 21 Система за ранно откриване на горски пожари и метеорология Доставка и монтаж на Локаторна станция, параметъра спектрален обхват е от 1,5 до 15 микрометра.

Бихме искали да Ви уведомим, че Термовизионен сензор, който да отговаря на параметъра спектрален обхват от 1,5 до 15 микрометра не се произвежда от нито един производител. За покриване на изисквания в Количествено стойностната сметка т. 21. Температурен обхват IR камерата от -20 °C до 500 °C е достатъчно да има спектрален обхват 8 - 4 микрометра.

Моля да потвърдите, че ще приемете използването на термовизионен сензор със спектрален обхват 8-14 микрометра.

**Отговор № 2:** Възложителят ще приеме използването на термовизионен сензор със спектрален обхват 8-14 микрометра и температурен обхват на IR камерата от -20 °C до 500 °C.

**Въпрос № 3:** В документ Обяснителна записка Подобект: Център за управление, намиращ се в сградата на общината на стр.3 в т.2 Силова инсталация е записано: За специфичните нужди



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1, тел.: 0675 396 114  
факс: 3 27 73, e-mail: [sevlievo@sevlievo.bg](mailto:sevlievo@sevlievo.bg), web: [www.sevlievo.bg](http://www.sevlievo.bg)

на центъра за управление е предвиден 1 бр. Монофазен UPS 6 kVA с батерии за мин 1ч30, монтиран в самото помещение или изнесен в шкаф.

*В коя позиция на КСС (документ 3692\_bg\_KCC кула) да се включи цената за UPS, в предвид на това, че е няма като обособена позиция.*

**Отговор № 3:** Цената за UPS **трябва** да се включи в оборудването на „Център за управление”- позиция 19 „, Комуникационен шкаф”

**Въпрос № 4:** В документ Обяснителна записка за проект по част технологична на стр.13 позиции от 51 до 54 от част Мълниезащитна и заземителни инсталации липсват като обособени позиции в КСС (документ 3692\_bg\_KCC кула).

*В коя позиция на КСС (документ 3692\_bg\_KCC кула) да се включат цените на горепосочените позиции?*

**Отговор № 4:** В документ Обяснителна записка за проект по част технологична на стр.13 позиции от 51 до 54 са предвидени:

51. LAN аресорна защита

52. Swich

53. Кабел UTP 4x2x0.50, PVC, Cat.5e

54. UPS

Всички изброени позиции с изключение на UPS, за който направихме разяснения към предходния въпрос, са включени в КСС част „Център за управление”.

**Забележка:** Настоящите разяснения стават неразделна част от одобрена документация за участие и са достъпни на официалната интернет страница на възложителя [www.sevlievo.bg](http://www.sevlievo.bg)

С уважение,

**Д-Р ИВАН ИВАНОВ**

*Кмет на община Севлиево*

