



О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

Изх. №. РД-1-Г-01.15 (41)
24.04.2015

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В отговор на запитване, получено на 23.04.2015 год. в Община Севлиево, относно обществена поръчка с предмет „**Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сгради общинска собственост**” по обособена позиция 1: ОДЗ „Слънце 2” , Ви предоставяме следните разяснения:

Въпрос № 1

В КСС „Фасади” поз.9 е записано:

1	Топлоизолация на външни стени с пенополистерол EPS NEOPOR 10 см.с PVC мрежа и шпакловка	M2	767,00
---	---	----	--------

Моля да поясните вида EPS – задължително ли и да предвидим при оферирането стиропор с търговска марка NEOPOR (на BASF) или може да бъде предложен графитен стиропор и на други фирми производители.

Отговор:

Да. Може да се предвиди всеки друг графитен стиропор с коефициент на топлопроводност $\lambda=0,026 \text{ W/mK}$. NEOPOR е заложен в доклада за енергийното обследване на обекта и **не е** задължителен.

Въпрос № 2

В Раздел II Пълно описание на обекта на поръчката е записано:

„Настоящата обществена поръчка обхваща ремонт на двете сгради, съгласно заложените енергоспестяващи мерки в изготвените доклади от извършено обследване на същите, които са неразделна част от настоящата документация.....“

Възможно ли е да получим тези изготвени доклади за извършено обследване?

Отговор:

Да. Докладите от извършеното обследване на енергийна ефективност са качени на официалната интернет страница на възложителя www.sevlievo.bg профил на купувача.

Забележка:

Настоящите разяснения стават неразделна част от одобрената документация за участие и са достъпни на официалната интернет страница на възложителя www.sevlievo.bg профил на купувача.

С уважение,

д-р **ИВАН ИВАНОВ**
Кмет на община Севлиево



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1, тел.: 0675 396 114
факс: 3 27 73, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg, web: www.sevlievo.bg