


ДО
Кмета на Община Севлиево
5400-Севлиево, пл. „Свобода” № 1



15.04
2016г

О Б Я В Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

От „Бяла” ЕООД, с ЕИК по Булстат: 817022393
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора – физическо лице; /
Пълен пощенски адрес: 5400 - Севлиево, ул. „ Никола Петков” № 6
Телефон: +0675 33554, факс: +0675 33555, e-mail: bjala@abv.bg
Лице за контакти: инж. Кристиян Даскалов - Управител
Телефон: +0675 33554, факс: +0675 33555, e-mail: bjala@abv.bg

Уважаеми Г-н Иванов,

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието в/у околната среда, Ви уведомяваме Ви, че „Бяла” ЕООД – Севлиево предвижда осъществяването на следното инвестиционно предложение: „Допълнително аварийно отводняване на най-ниската част на Парк "Черничките", гр. Севлиево”, предвидено за изграждане в в регулационните граници на Парк „Черничките”, находящ се в УПИ I, кв. 80 по плана на гр. Севлиево, област Габрово – съгласно изработения за тази цел Работен проект,

със следните характеристики:

1. Резюме на предложението:

Помпажно отводняване на най-ниската част на Парк "Черничките", гр. Севлиево от повърхностния отток, формиращ се от дъждовните води в крайната точка на съществуващия открит канал от прилежащите зелени площи (3,62 ха), асфалтови площи (0,9 ха) и 3 (три) броя улични оттоци, изградени на кръстовището на РП 404 (пред Бензиностанция „Лукойл”), чрез отводнителна дъждовна помпена станция и включва следните подобекти:

- **Входна събирателна шахта (ВСШ):** монолитна стоманобетонова конструкция с утаителна част (за наносите) и с размери: L=1,50 м', V=1,50 м' и H=1,72 м');
- **Вкопан дъждовен резервоар (ВДР):** монолитна стоманобетонова конструкция с размери: L=4,60 м', V=2,60 м' и H=3,80 м', с монтирани в него два броя вертикални едностъпални потопяеми помпи (работна и резервна) със следните хидравлични параметри: Q=30.00 л/сек. и H=9.30 м', с автокупираща система;
- **Напорен тръбопровод:** от ВДР до заустването му в съществуваща бетонова шахта (СБШ), изпълнен от HDPE-тръби с DN200 PE100 PN10 с дължина L = 60,00 м'

- | | |
|--|---|
| 2. Необходимост от нова инфраструктура: | Не се предвижда. |
| 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение | Отвеждане на повърхностния отток, формиращ се от дъждовните води в крайната точка на съществуващия открит канал от прилежащите зелени площи (3,62 ха), асфалтови площи (0,9 ха) и 3 (три) броя улични оттоци, изградени на кръстовището на РП 404 (пред Бензиностанция „Лукойл“). |
| 4. Местоположение на площадката: | Парк „Черничките“, находящ се в УПИ I, кв. 80 по плана на гр. Севлиево, област Габрово |
| 5. Природни ресурси: | Не се предвижда. |
| 6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране: | Не се очакват. |
| 7. Очаквани количества и тип отпадъчни води: | Повърхностния отток (с максимален дебит $Q = 60 \text{ l/s}$ – при работа на двата ПА, изчислен по метода на пределната интензивност на оразмерителния дъжд), формиращ се от дъждовните води в крайната точка на съществуващия открит канал от прилежащите зелени площи (3,62 ха) и асфалтови площи (0,9 ха). |

Дата: 13.04.2016 год.

Уведомител,

ИНЖ. КРИСТИЯН ДАСКАЛОВ
Управител на „Бяла“ ЕООД - Севлиево

