



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ДИРЕКЦИЯ "ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО"

Изх. № ДД-1-Г-01.1-(5.)
26.01.2017 год.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В отговор на запитване, получено на 24.01.2017 год. в Община Севлиево, относно обществена поръчка публично състезание от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Севлиево”, Ви предоставяме следното разяснение:

Въпрос № 1: В документацията за участие, Образец № 15 „Ценово предложение”, позиция 13. „Направа на нови необлицовани отводнителни окопи (канавки)”, мярката е м².

Моля да потвърдите, това ли е вярната мерна единица? Ако да, то молим Възложителя да предостави оразмерен профил на необлицован окоп.

Отговор № 1: Да, това е вярната мерна единица - м².

Окопа (канавката) е с профил във форма на трапец с основа ≥ 40 см., височина ≥ 40 см. и откосите до 1:1,5 в зависимост от теренните особености т.е. 0,4 м³ на линеен метър.

ЗАБЕЛЕЖКА: Настоящите разяснения стават неразделна част от одобрената документация за участие и се достъпни на официалната интернет страница на Възложителя www.sevlievo.bg

С уважение,

Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на община Севлиево

