



Изх. № П4-00001-223  
Плевен, .....19.06.....2018 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите.

Водовземните съоръжения и ВЕЦ „Батошево 2“ са изградени в периода 1948-1956г. ВЕЦ „Батошево 2“ е приет с протокол от 07.01.1956г. Обектът е съществуващ, като за водовземане от повърхностни води с цел производство на електроенергия е имало издадени разрешителни по Закона за водите (ЗВ), чийто срок на действие е изтекъл.

**1. Цел на заявеното използване на водите:** производство на електроенергия, посредством съществуваща ВЕЦ „Батошево 2”;

**2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** р. Росица, ляв приток на р. Янтра, поречие Янтра, водно тяло (EUCD\_RWB) **BG1Y400R1002**, в която при пункта на водохващане протичат:

- средномногогодишно водно количество – 3,58 м<sup>3</sup>/сек;
- водно количество с обезпеченост 95% – 1,22 м<sup>3</sup>/сек;

**3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

- **Бент** – съществуващо водохващане – бент с височина 4,00м на р. Росица, изградено в землището на с. Стоките, на кота дъно река 359,00 и оразмерено за 4,0 м<sup>3</sup>/сек;
- **Рибен проход** – съществуващ, изграден в десния устой на бента. Състои се от 6 бр. каскадно разположени (през 15 см) малки басейни с дължина 0,50 м и дълбочина 0,25 см;
- **Деривационен (силов) канал** – съществуващ, с дължина 5400м;
- **Горен изравнител (изравнителен басейн)** – съществуващ, с обем 32 000 м<sup>3</sup>;
- **Напорен водопровод** – съществуващ, с диаметър Ø1100 мм и дължина 196,00 м;
- **Сградоцентра ВЕЦ „Багошево 2”** – съществуваща изградена на кота 275,00 с инсталирана мощност е 2400 кВа и нетен напор на централата е 81,00м;
- **Долна вада на ВЕЦ „Батошево 2“** – съществуваща, която чрез дюкер под р. Росица отвежда водата в горна вада на ВЕЦ „Батошево 1“;
- **Преливно-изпускателно съоръжение на дневния изравнител** – съществуващо – чрез това съоръжение, когато МВЕЦ „Батошево 1“ не работи водите се отвеждат в река Росица;
- **Деривационен канал на ВЕЦ „Батошево 1”** – съществуващ с дължина 1200 м;
- **Дневен изравнител на ВЕЦ „Батошево 1”** – съществуващ с обем 52 м<sup>3</sup>;
- **Напорен водопровод на ВЕЦ „Батошево 1”** – съществуващ с диаметър Ø1200 мм;

- Сградоцентрала ВЕЦ „Багошево 1” – съществуваща;
- Долна вада на ВЕЦ „Батошево 1“ – съществуваща.

4. Място на водовземане: Точка на водовземане с географски координати: СШ 42° 51' 53" и ИД 25° 04' 28" в землището на с. Стоките с ЕКАТТЕ 69417, община Севлиево, област Габрово.

5. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: ВЕЦ „Батошево 2”, съществуваща сградоцентрала разположена в поземлен имот с идентификатор 02885.274.58 (номер по предходен план 000505) в землището на с. Батошево с ЕКАТТЕ 02885, община Севлиево, област Габрово.

#### 6. Проектни- параметри на използването:

- 6.1. Разрешено водно количество – до 4000 л/сек;
- 6.2. лимит на ползваната вода – до 43,13 млн. м<sup>3</sup>/год.;

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Задължение за заплащане на такса за предоставеното право на водовземане

1. На основание на чл. 194, ал. 1 от Закона за водите, за правото на използване на водите да се заплащат такси.

2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в Басейновата дирекция информация за изчисляване на дължимите такси по образеца, утвърден от Министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите.

3. До 31 март на следващата година да заплати годишна такса за правото на използване на водите в размер определен съгласно чл. 11, ал. 3, т. 2 – Глава втора от “Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване” (ПМС № 383/ 29.12.2016 г. ДВ бр.2/ 2017 г.) за ВЕЦ “Батошево 2” с нето пад 81,00 м.

Таксите са годишни и се потвърждават с писмо от директора на Басейнова дирекция.

4. Таксите се внасят от титуляра на разрешителното за водовземане по сметката на БДДР - Банка: “УниКредит Булбанк” - клон Плевен, IBAN: BG57UNCR96603166268610, BIC: UNCRBGSF, като в платежния документ се впише задължително, че таксата е по ЗВ, номера на разрешителното и периода за който се внася.

|   |  |
|---|--|
| Изисквания към местата за мониторинг            | <p>5. Копия от платежните документи да се представят в БДДР.</p> <p>Пункт за собствен мониторинг за ползваните водни количества:<br/> 1. Мониторингов пункт № 1 - за място на водовземане<br/> Географски координати на мястото на водовземане:<br/> N - 42°51'53", E - 25°04'28"</p> <p>Пунктове за собствен мониторинг за оценка осигуряването на непрекъснатостта на реката и общо хидроморфологично въздействие, във връзка с мярка НУ_11_5 от ПУРБ:</p> <p>2. Мониторингов пункт № 2 - в близост до опашката на завиреното езеро – за река Негойчевица;<br/> 3. Мониторингов пункт № 3 - в близост до опашката на завиреното езеро – за река Росица;<br/> 4. Мониторингов пункт № 4 - преди изтичалото на ВЕЦ „Батошево 2”, преди смесването на отработени води от ВЕЦ-а с водите от реката (преди преливно-изпускателното съоръжение на дневния изравнител);<br/> 5. Мониторингов пункт № 5 - след изтичалото на ВЕЦ „Батошево 2“ след смесването на отработени води от МВЕЦ-а с водите от реката (след преливно-изпускателното съоръжение на дневния изравнител);</p> <p><b>Забележка: Координатите на пунктове №№ 2, 3, 4 и 5 за собствен мониторинг се определят с програмата за собствен мониторинг, съгласно мярка НУ_11_6 от ПУРБ.</b></p> |
| Задължения за провеждане на собствен мониторинг | <p>1. Да извършва наблюдения и отчет на ползваните водни обеми, като резултатите се нанасят в специален дневник. Да съставя протокол за ползваните месечни водни обеми, който да изпраща в Басейнова дирекция „Дунавски район”, в края на всяка година.</p> <p>2. Да изпълнява собствен мониторинг за оценка осигуряването на непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично въздействие по съгласувана от Басейнова дирекция „Дунавски район“ програма.</p>  |
| Условия на водовземането                        | <p>Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочената в разрешителното цел, при спазване на посочените в разрешителното параметри – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода и при спазване на всички условия, при които е предоставено правото на използване на водите.</p>  |
| Осигуряване целогодишно подаване на             | <p>1. Да се осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество от - 358,00 л/сек след водохващането на р. Росица,</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p>минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката</p>   | <p>необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката.</p> <p>2. След утвърждаване на методика за определяне на минимално допустимия отток в реките (чл. 135, т. 1 от Закона за водите – (ДВ, бр. 67/ 1999 г.), да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на леглото на реката и актуализацията да се представи за одобрение в БДДР.</p> <p>3. Да не извършва водовземане при маловодие (когато оттокът при мястото на водовземане е равен или по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество, или е по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % (мярка НУ_10_5 от ПУРБ).</p> <p>4. Да се монтира измервателно устройство, позволяващо измерването на оттока на повърхностните води след водовземното съоръжение (мярка СА_8_1 от ПУРБ).</p> <p>5. Да осигури техническо решение и план за изнасяне на дънни утайки.</p> <p>6. Да разработи и представи за съгласуване в Басейнова дирекция „Дунавски район“ Програма за собствен мониторинг за оценка осигуряването на непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично въздействие (мярка НУ_11_6 от ПУРБ).</p> |
| <p>Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните водни обеми</p>   | <p>1. Използваният воден обем се измерва с монтирано измервателно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр.98/ 2003 г.).</p> <p>2. Титулярът на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателните устройства/измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното.</p>   |
| <p>Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения</p> | <p>1. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане.</p> <p>2. Да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водния обект и водностопанските системи и съоръжения.</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>3. Да се гарантира правото на гражданите на общо водовземане и/или ползване на р. Росица в района на с.Стоките, община Севлиево, област Габрово.</p>  |
| <p>Уведомяване на контролиращия орган</p>            | <p>1. При директно измерване на използвания воден обем с измервателно устройство, да се уведоми своевременно БДДР за датата на монтиране на измервателното устройство. БДДР да състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираното измервателно устройство, съответствие с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.</p> <p>2. При установяване на неизправност на монтираното измервателно устройство, титулярът на разрешителното е длъжен да уведоми писмено контролиращия орган, относно датата на установяване на неизправността.</p> <p>3. Титулярът на разрешителното е длъжен да уведомява Директорът на БДДР за промяна на обстоятелствата, свързани „Елефорс” ООД гр. София, подлежащи на вписване в търговския регистър в седемдневен срок от издаването му.</p> |
| <p>Условия за действия при повреда на водомерите</p> | <p>1. Да впише в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повреда.</p> <p>2. Да отстрани повреда в срок от един месец.</p> <p>3. При невъзможност за отстраняване на повреда в срок до един месец, да осигури друго отговарящо на нормативните изисквания разходомерно устройство.</p> <p>4. Да уведоми контролиращият орган за готовността на отремонтираното или новото водомерно устройство да бъдат пломбирани.</p> <p>5. В дневника за измерване на водните количества, за периода на водовземане без измервателно устройство, но не повече от 30 дни се отразява максималното разрешено водно количество.</p>  |
| <p>Изпълнение на разрешените дейности</p>            | <p>Титулярът на разрешителното предоставя на Директора на Басейнова дирекция “Дунавски район”, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година. Неразделна част от който са всички</p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | измервания, копия на дневника и копия на платежните документи.   |
| Предоставяне на информация от собствения мониторинг                            | <p>1. Да се съставят ежемесечно протоколи за ползваните водни обеми, които да се изпращат в БДДР, в края на всяка календарна година.</p> <p>2. Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.</p>   |
| Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното | <p>1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на използване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.</p> <p>2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.</p>               |
| Спазване реда за удовлетворяване на исканията по смисъла чл.50, ал.4 и 5 ЗВ    | <p>1. Да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по-висок приоритет.</p> <p>2. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане.</p>   |
| Други изисквания съобразно спецификата на обекта                               | <p>1. Да се поддържа проводимостта на речното легло на разстояние до 500,00 м от съоръжението надолу по течението на реката и след изтичането на МВЕЦ</p> <p>2. Поддръжка на водовземното съоръжение и почистване на натрупаните наносни отложения в разрешения участък над изградените съоръжения за водовземане.</p>   |
| Условия за изменение и продължаване на разрешителното                          | <p><b>1. Молба за продължаване срока</b> на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, <b>не по-късно от три месеца преди изтичането му</b>, съгласно изискванията на чл. 78 от Закона за водите. На основание чл. 78а продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след плащане на дължимите такси по чл. 194 и/ или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.</p> |

**Условия за отнемане на разрешителното**

**2. Изменението** на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

**3. Прекратяване** на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

1. Отнемане на разрешителното може да се постанови в случаите на доказано с данни от мониторинга констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните води, причинено в резултат от дейността, освен в случаите, когато са налице условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156в – чл. 156е от ЗВ, при което дейността следва да бъде прекратен (мярка РМ-9-5 от ПУРБ 2016-2021г.)

2. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

2.1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

2.2. Нарушаване условията на разрешителното.

2.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

2.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

3. Отнемането може да се отнася до част от водовземането и/или ползването, в който случай Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ определя тази част.

4. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането от водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от ЗВ.

**8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.



Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова Дирекция

